

VYHLÁŠKA číslo 03/2004
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Jindřichovice pod Smrkem

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 13.10.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Požární řád obce Jindřichovice pod Smrkem upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB, POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDHO“) Obce Jindřichovice pod Smrkem podle čl. 5) této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany dle platného požárního poplachového plánu Libereckého kraje
- (2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JSDHO Jindřichovice pod Smrkem. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3 PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH, V OBJEKTECH NEBO V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU SE ZŘETELEM NA MÍSTNÍ SITUACI

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
 - a) Provozování kotelny na spalování biomasy. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena ručními hasícími přístroji. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.

- (1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) V průběhu letních měsíců a v období sucha možnost vzplanutí lesních porostů na území katastru obce. Nebezpečí vypalování suché trávy v hraničním území mezi ČR a Polskem, na celém místě kde státní hranice prochází katastrem obce.
 - b) Celoroční skladování dřevních štěpek (paliva do kotelny na biomasu) v objektu bývalého podniku Unitex. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.
- 2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) Objekt kotelny na spalování biomasy v prostorách obecního úřadu. Bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena ručními hasícími přístroji. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.
 - b) Objekt kotelny sloužící pro vytápění bytů v Resselově vile, č.p. 83. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.
 - c) Skladovací prostory na dřevní štěpku v objektu bývalého podniku Unitex Jindřichovice pod Smrkem. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.
 - d) Pavilóny Domova Důchodců Jindřichovice pod Smrkem – kotelny. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.
 - e) Objekty a budovy v majetku obce. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán.
 - f) Dřevosklad a pila TARDEX spol.s.r.o. – samostatný právní subjekt nacházející se poblíž hlavní silnice, zabývající se skladováním a expedicí řeziva. Prostor je ohraničen vodním tokem a je zamezen vstup nepovolaných osob. Za stanovení podmínek požární ochrany v prostoru dřevoskladu odpovídá statutární orgán společnosti.
 - g) Výrobná nábytku Petr KRAUSE – samostatný právní subjekt zabývající se výrobou nábytku z laminovaného materiálu a řeziva. Za stanovení podmínek požární ochrany v prostoru výroby odpovídá majitel.
 - h) Soukromá zemědělská činnost Jiří ZEZULKA – samostatný právní subjekt zabývající se zemědělskou činností v katastru obce. Za stanovení podmínek požární ochrany odpovídá majitel.
 - i) Soukromé zemědělské družstvo DOMINIUM – samostatný právní subjekt zabývající se zemědělskou činností v katastru obce. Za stanovení podmínek požární ochrany odpovídá statutární orgán družstva.

Ve všech uvedených provozech je nutno dodržovat všeobecné zásady požární bezpečnosti dle platných předpisů a norem.

Čl. 4 ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce/města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

Čl. 5 JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE, KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ

- (1) Obec Jindřichovice pod Smrkem zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze číslo 3) této vyhlášky. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 4) Příloha číslo 3) obsahuje zastoupení jednotek PO dle požárního poplachového plánu. Přílohy č. 1) a 2) jsou nedílnou součástí požárního řádu obce. Nadále pak obec zajišťuje úkony dle následujících bodů:

- zajištění prostředků nezbytných pro provoz jednotky PO
- zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (požární zbrojnice, požární nádrže apod.)
- potřebné zásoby pohonných hmot
- jednotlivým členům jednotek zajistí osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
- alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro JSDHO
- účast velitele JSDHO a strojníků, popř. dalších členů JSDHO na odborné přípravě pořádané Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.
- funkčnost svolávacího systému členů JSDHO pro případ vyhlášení požárního poplachu

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Jindřichovice pod Smrkem	III.	12	-

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
Požární automobil CAS 25 Š 706 RTHP Reg. značka 1L4 8276	1
Požární automobil CAS 25 T815 4x4 Reg. značka 3L4 2433	1

Požární automobil TA Mercedes Benz 1219 AF 36	1
Reg. značka 08V 0357	
Požární stříkačka PPS 12	1
Plovoucí čerpadlo Plovčer MINI GCV 160	1

- (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v areálu býv. podniku Unitex anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI. STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI

- (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přirozené (*řeky, potoky, jezera, rybníky apod.*)

1. Jindřichovický potok, odběrné místo na celém toku potoka,
2. Jindřichovický rybník – možnost čerpání plovoucím čerpadlem,
3. Požární nádrž pod bývalým kravínem,

- (2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 2).
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen¹⁾, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanišť pro požární techniku, v celoročním provozu.
- (4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen¹⁾ zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ A DALŠÍCH MÍST, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR A ZPŮSOB JEJICH OZNAČENÍ

- (1) Obec nezřizuje ohlašovnu požárů, veškerou událost je povinnost ohlásit následovně:

¹⁾ § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- b) Ohlášením na telefonní číslo 150 (operační středisko OPIS HZS LK), či na telefonním čísle 950 472 111 (PS Raspenava).

Čl. 8 ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény umístěné na budově ZŠ, popřípadě z budovy OÚ po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
- b) Dálkovým spuštěním sirény na budově OÚ z OPIS HZS LK.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší dle čl. 7).

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle výpisu z požárního poplachového plánu Libereckého kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10 POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Právníké a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., zákonem FS č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

1) Fyzické osoby jsou povinny pokud tím nebudou dotčeny jejich práva:

- A) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že:
- aa) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
- ab) nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován,
- ac) popel bude ukládán na bezpečné místo,

ad) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,

minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalně a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

B) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

ba) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,

bb) při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehkém přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně; zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách,

bc) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv,

bd) bude dbáno zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,

bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m³) budou minimálně:

- 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé látky nebo hořlavé kapaliny,
- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje železniční trati,
- 60 m od veřejné komunikace,
- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby města, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy,
- 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí.

C) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že:

ca) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,

cb) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo,

cc) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:

oznámit pálení kleslí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS Libereckého kraje, (tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo izolováno pruhem jeden metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu),

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů,
 - ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,
 - jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do doby vydatného deště.
- a. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
- b. v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (vyjma čl. 4 bod 1.C/c)
- D) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
- E) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění,
- F) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- G) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu,
- H) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce,
- I) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy,
- J) obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany,
- K) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám,
- L) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.
- M) Rozdělávání ohňů v přírodě (táboření, rekreace apod.) je možné jen za podmínek uvedených v příloze číslo 2). této vyhlášky. Pro rozdělávání ohňů v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích a kempech zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č.246/2001 Sb., v platném znění.

1. Fyzické osoby nesmí:

- a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požár. ochrany,
- c) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese,
- d) vypalovat travní porosty bez souhlasu obce.

Čl. 11 **Závěrečná a zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předchozí vydané požární řady Obce Jindřichovice pod Smrkem.

Čl. 12 **Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dne 29.10. 2004

Jindřichovice pod Smrkem, dne 13.10.2004

Horst Krause
místostarosta Obce
Jindřichovice pod Smrkem

Ing. Petr Pávek
starosta Obce
Jindřichovice pod Smrkem

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU LIBERECKÉHO KRAJE

- 1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- 2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň PP	Jednotka požární ochrany	Kategorie JPO
I	JSDHO Jindřichovice pod Smrkem	III
	HZS Libereckého kraje stanice Raspenava	I
	JSDHO Nové Město pod Smrkem	III
	JSDHO Dolní Řasnice	III
II	JSDHO Frýdlant	II
	JSDHO Nové Město pod Smrkem	III
	JSDHO Raspenava	III
	JSDHO Lázně Libverda	III
	JSDHO Hejnice	III
	HZS Libereckého kraje stanice Liberec	I
III	JSDHO Frýdlant	II
	JSDHO Pertoltice	III
	JSDHO Habartice	III
	JSDHO Višňová	III
	JSDHO Liberec – Krásná Studánka	III

PODMÍNKY PRO ROZDĚLOVÁNÍ OHŇŮ V PŘÍRODĚ

- 1) Podle § 17 odst.1) písm.a) zák. o PO jsou fyzické osoby mimo jiné povinny při manipulaci s otevřeným ohněm si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů.
- 2) Při rozdělávání ohňů v přírodě fyzickými osobami musí být dodržovány tyto podmínky:
 - a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek (např.obložení kameny, vytvoření ochranného pásma-okopání půdy v šířce alespoň 0,5 m od okraje ohniště apod.);
 - b) oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby;
 - c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru;
 - d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajících obilí, strniště a sena, ve vysoké suché trávě, v blízkosti stanů, obytných přívěsů apod.;
 - e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou;
 - f) oheň nesmí být rozděláván za dlouhodobého sucha a vyšších venkovních teplot a za větrného počasí.

Zřizovací listina

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Jindřichovice pod Smrkem

Obec Jindřichovice pod Smrkem zřizuje svým rozhodnutím
Zastupitelstva obce ze dne 13.10.2004

Jednotku požární ochrany obce (dále jen JPO) na základě ustanovení § 68 dost. 1 zákona
ČNR A.. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní údaje

Název:

Jednotka požární ochrany obce Jindřichovice pod Smrkem

2. Předmět činnosti

Základní úkoly JPO:

- provádí požární zásah dle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
- spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných placech při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Polici ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.

JPO vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činnost vykonávaná JPO je hrazena z prostředků obce.

3. Majetek a vybavení JPO

K zajištění úkolů užívá JPO majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JPO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

4. Vymezení působnosti

Své základní úkoly plní JPO především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí HZS kraje.

5. Velení v JPO

- a) Velitele JPO jmenuje a odvolává po projednání s HZS obecní úřad
- b) Velitel JPO zodpovídá obecnímu úřadu za připravenost JPO k plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JPO.
- c) Členové JPO jsou při činnosti podřízeni veliteli JPO.
- d) Podmínky pro výkon funkce velitele JPO jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a prováděcí vyhláškou. Specifikace dalších podmínek mohou být dohodnuty obecním úřadem v „Dodatku k dohodě o členství v JPO ve spojení se jmenováním velitelem JPO“.

6. Početní stav JPO

1

JPO tvořípožární družstvo (družstva).

12

Celkový početní stav je členů JPO.

JPO má:

- 1* velitele JPO,
- 1* zástupce velitele JPO,
- 1* velitele družstva,
- 1* zástupců vel. družstev,
- 3* strojníků,
- 9* hasičů

7. Členství v JPO

Činnost v JPO se vykonává na základě dohody o členství v JPO uzavřené mezi uchazečem o členství v JPO který musí být starší než 18 let, a obecním úřadem.

8. Úrazy a škody

způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JPO a škod vzniklých činnostmi JPO řeší obecně závazné právní předpisy.

Horst Krause
místostarosta Obce
Jindřichovice pod Smrkem

Ing. Petr Pávek
starosta Obce
Jindřichovice pod Smrkem

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY

Zařazení jednotky - kategorie	JPO III.	-
Požární technika	CAS 25 Š 706 RTHP	1 ks
Požární technika	CAS 25 K T815 4x4	1 ks
Požární technika	TA Mercedes Benz 1219 AF 36	1 ks
Požární technika	PPS 12	1 ks
Požární technika	Plovoucí čerpadlo	1 ks
Dýchací přístroje	Saturn 5	7 ks
Počet družstev	-	1
Počet členů JSDHO	-	12
Pohotovost jednotky	-	-
Zvláštní zařazení	IZS	