



LEGENDA ELEKTRO:

- A-pojistková skříň na sloupu sítě ČEZ Distribuce a.s., s vývodem do RE rozhraní mezi přípojkou provozovatele a zákazníka
- B-pilíř s rozvaděčem měření (ET, jištění-3x25A+spínač HDO)
- C-R1 hlavní rozvaděč domu
- D-EV rezerva v rozvaděči, přesné místo dle oplocení (vývod pro pohon vrat CYKY-J5x1,5)
- E-místo pro napojení MN dle oplocení (vývod pro domácí telefon video, telefon event. kabelovou televizi)
- G-vývod pro studnu, napojení čerpadla (automat s hlídáním hladiny) CYKY-J5x2,5
- F-trasa kabelové přípojky NN CYKY-J4x10
 - kabelová přípojka NN pro fotovoltaiku CYKY-J4x10
 - signál HDO CYKY-J3x1,5
 - pohon vrat CYKY-J5x1,5
 - vytrubkování pro MN

POZNÁMKA:

Hloubka uložení kabelů bude 70 cm pod terémem provedení na upravený podklad v pískovém loži, chráněno folií PVC.

Část pod komunikací resp. cestou, hloubka uložení 120 cm pod terémem v chráničkách NOVOTUB, provedení v pískovém loži na upravený podklad, chráněno folií PVC

LEGENDA STAVEBNÍ ČÁSTI


- ① RODINNÝ DŮM
- ② STUDNA
- ③ JÍMKA
- ④ PILÍŘ PRO ELEKTROMĚR
- + kolíky umístěné na pozemku 20.10.2011

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD
- - - - ELEKTROROZVOD NN 0,4 kV (podzemní rozvod)
- ELEKTROROZVOD NN 0,4 kV (nadzemní rozvod)

VEŠKERÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY
POUZE INFORMATIVNĚ A JE NUTNO
JE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYTYČIT

FIX STŘECHA ELEKTROMĚRNÉHO PILÍŘE = 10040



	RODINNÝ DŮM	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY: 229/10	PROJEKT STAVBY	DATAUM: 02/2012	MANAŽER PROJEKTU: PAVEL FRYČEK	ČÍSLO VÝKRESU: 2
	MÍSTO: Jindřichovice pod Smrkem	INVESTOR: Jakub Bureš, Květa Kaplová	VÝKRES: SITUACE	MĚRITKO: 1:500	ZPRACOVAL: MIROSLAV PECH	